

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)

Испытательный лабораторный центр

филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Ивантеевка, Щёлково, Сергиево-Посадском, Пушкинском городских округах
(Щёлковского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.511448
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 13.07.2015

Адрес юридического лица: 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2

ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

Адрес места осуществления деятельности: 141100, Московская область, г. Щёлково, ул. Советская, д. 6
Телефон: 8 (496) 566-99-81, e-mail: shelkovo@cgeto.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
О.П. Шульженко
Приказ № 221л/071 от 01.12.2023

от 21 августа 2024 г.

**ПРОТОКОЛ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ**
№ 6.П-4391/ИЦ от 21 августа 2024 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Московский областной музыкальный колледж им.С.С.Прокофьева" (ГАПОУ МО "МОМК им. С.С.Прокофьева") (ИНН 5038006402 ОГРН 1025004919532)

2. Юридический адрес: 141204, Московская область, г.Пушкино, ул.Писаревская, д.12
Фактический адрес: Московская область, г.Пушкино, ул.Писаревская, д.12

3. Наименование измерений: температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха

4. Место проведения измерений: ГАПОУ МО "МОМК им. С.С.Прокофьева", Московская область, г.Пушкино, ул.Писаревская, д.12

5. Дата и время измерений: 15.08.2024 с 11:40 до 13:20

Ф.И.О., должность: Гинатулина Р. Г., эксперт-физик лаборатории по контролю за ионизирующими и неионизирующими источниками излучений Щёлковского филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в Московской области"

6. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Дальномер лазерный Leica DISTO D510	1062214115	53755-13	С-ТТ/05-09-2023/275817169 от 05.09.2023	04.09.2024	±1мм
2	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	509621	32014-11	С-ТТ/31-03-2023/235009438 от 31.03.2023	30.03.2025	относительная влажность ±3%; температура ±0,2°C; скорость движения воздуха: в диапазоне V - до 1 м/с - (0,05+0,05V) где V-измеренное значение скорости; атмосферное давление ±0,13кПа (±1 мм рт.ст.)

7. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 7385.

Цель исследований, основание: Госзадание, Работа № 2, раздел № 1, лицензирование, заявление № 1813/071 от 08.08.2024.

При измерениях присутствовал и.о.директора ГАПОУ МО "МОМК им. С.С.Прокофьева" Полуянова И.О.

Метеоусловия: атмосферное давление 748 мм рт.ст.; температура воздуха плюс 20°C; относительная влажность воздуха 46%.

Среднесуточная температура наружного воздуха составила плюс 16,1°C (согласно ГОСТ 30494-2011 п.2.13, что соответствует теплomu периоду года).

Допустимые значения указаны в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения:

ГОСТ 30494-2011, п.6 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

9. Код измерений: 13.24.П-4391 /1 06, в рабочем журнале № 1531

10. Место осуществления деятельности: 141100, Московская область, г.Щёлково, ул. Советская, д.6, лаборатория по контролю за ионизирующими и неионизирующими источниками излучений

11. Результаты измерений

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, ° С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			изме- ренная	допу- стимая	изме- ренная	допу- стимая	изме- ренная	допу- стимая
4-й этаж								
1	кабинет теоретической дисциплины № 407, в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора на 0,5 м	0,1	23,4	18 - 28	47,9	40 - 60	-	-
		0,6	23,4	18 - 28	47,9	40 - 60	-	-
		1,7	23,4	18 - 28	47,9	40 - 60	-	-
2	кабинет теоретической дисциплины № 407, в центре помещения	0,1	23,4	18 - 28	48,0	40 - 60	-	-
		0,6	23,4	18 - 28	48,0	40 - 60	-	-
		1,7	23,4	18 - 28	48,0	40 - 60	-	-
3	кабинет теоретической дисциплины № 409, в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора на 0,5 м	0,1	23,3	18 - 28	49,0	40 - 60	-	-
		0,6	23,3	18 - 28	49,0	40 - 60	-	-
		1,7	23,3	18 - 28	49,0	40 - 60	-	-
4	кабинет теоретической дисциплины № 409, в центре помещения	0,1	23,3	18 - 28	49,0	40 - 60	-	-
		0,6	23,3	18 - 28	49,0	40 - 60	-	-
		1,7	23,3	18 - 28	49,0	40 - 60	-	-
5	кабинет теоретической дисциплины № 408, в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора на 0,5 м	0,1	23,3	18 - 28	48,8	40 - 60	-	-
		0,6	23,3	18 - 28	48,8	40 - 60	-	-
		1,7	23,3	18 - 28	48,8	40 - 60	-	-
6	кабинет теоретической дисциплины № 408, в центре помещения	0,1	23,3	18 - 28	48,8	40 - 60	-	-
		0,6	23,3	18 - 28	48,8	40 - 60	-	-
		1,7	23,3	18 - 28	48,8	40 - 60	-	-
3-й этаж								
7	кабинет индивидуальных занятий № 350, в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора на 0,5 м	0,1	22,9	18 - 28	48,2	40 - 60	-	-
		0,6	22,9	18 - 28	48,2	40 - 60	-	-
		1,7	22,9	18 - 28	48,2	40 - 60	-	-
8	кабинет индивидуальных занятий № 350, в центре помещения	0,1	22,9	18 - 28	48,2	40 - 60	-	-
		0,6	22,9	18 - 28	48,2	40 - 60	-	-
		1,7	22,9	18 - 28	48,2	40 - 60	-	-
9	кабинет индивидуальных занятий № 344, в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора на 0,5 м	0,1	25,0	18 - 28	47,3	40 - 60	-	-
		0,6	25,0	18 - 28	47,3	40 - 60	-	-
		1,7	25,0	18 - 28	47,3	40 - 60	-	-
10	кабинет индивидуальных занятий № 344, в центре помещения	0,1	25,0	18 - 28	47,3	40 - 60	-	-
		0,6	25,0	18 - 28	47,3	40 - 60	-	-
		1,7	25,0	18 - 28	47,3	40 - 60	-	-
11	кабинет индивидуальных занятий № 348, в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора на 0,5 м	0,1	24,8	18 - 28	44,3	40 - 60	-	-
		0,6	24,8	18 - 28	44,3	40 - 60	-	-
		1,7	24,8	18 - 28	44,3	40 - 60	-	-

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, ° С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			изме- ренная	допу- стимая	изме- ренная	допу- стимая	изме- ренная	допу- стимая
12	кабинет индивидуальных занятий № 348, в центре помещения	0,1	24,8	18 - 28	44,3	40 - 60	-	-
		0,6	24,8	18 - 28	44,3	40 - 60	-	-
		1,7	24,8	18 - 28	44,3	40 - 60	-	-
13	кабинет индивидуальных занятий № 343, в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора на 0,5 м	0,1	24,0	18 - 28	45,2	40 - 60	-	-
		0,6	24,0	18 - 28	45,2	40 - 60	-	-
		1,7	24,0	18 - 28	45,2	40 - 60	-	-
14	кабинет индивидуальных занятий № 343, в центре помещения	0,1	24,0	18 - 28	45,2	40 - 60	-	-
		0,6	24,0	18 - 28	45,2	40 - 60	-	-
		1,7	24,0	18 - 28	45,2	40 - 60	-	-
15	кабинет индивидуальных занятий № 348, в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора на 0,5 м	0,1	25,5	18 - 28	44,0	40 - 60	-	-
		0,6	25,5	18 - 28	44,0	40 - 60	-	-
		1,7	25,5	18 - 28	44,0	40 - 60	-	-
16	кабинет индивидуальных занятий № 348, в центре помещения	0,1	25,5	18 - 28	44,0	40 - 60	-	-
		0,6	25,5	18 - 28	44,0	40 - 60	-	-
		1,7	25,5	18 - 28	44,0	40 - 60	-	-
1-й этаж								
17	кабинет № 152, хоровой класс, в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора на 0,5 м	0,1	23,0	18 - 28	45,0	40 - 60	-	-
		1,1	23,0	18 - 28	45,0	40 - 60	-	-
		1,7	23,0	18 - 28	45,0	40 - 60	-	-
18	кабинет № 152, хоровой класс, в центре помещения	0,1	23,0	18 - 28	45,0	40 - 60	-	-
		1,1	23,0	18 - 28	45,0	40 - 60	-	-
		1,7	23,0	18 - 28	45,0	40 - 60	-	-
19	медблок, процедурный кабинет, в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора на 0,5 м	0,1	23,2	22 - 26	47,0	не более 60	-	-
		1,1	23,2	22 - 26	47,0	не более 60	-	-
		1,7	23,2	22 - 26	47,0	не более 60	-	-
20	медблок, процедурный кабинет, в центре помещения	0,1	23,2	22 - 26	47,0	не более 60	-	-
		1,1	23,2	22 - 26	47,0	не более 60	-	-
		1,7	23,2	22 - 26	47,0	не более 60	-	-

Примечания: Указаны среднесменные значения с расширенной неопределенности измерений.

Расширенная неопределенность измерений составляет: по температуры составляет $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, относительной влажности $\pm 3,5$ (0,95).

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гинатулина Р.Г., эксперт-физик лаборатории по контролю за ионизирующими и неионизирующими источниками излучений Щёлковского филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в Московской области"

конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)

Испытательный лабораторный центр

филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Ивантеевка, Щёлково, Сергиево-Посадском, Пушкинском городских округах
(Щёлковского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.511448
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 13.07.2015

Адрес юридического лица: 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2

ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

Адрес места осуществления деятельности: 141100, Московская область, г. Щёлково, ул. Советская, д. 6
Телефон: 8 (496) 566-99-81, e-mail: shelkovo@cgeo.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
О.П.Шульженко
Приказ № 221л/071 от 01.12.2023

от 21 августа 2024 г.

**ПРОТОКОЛ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ**
№ 6.П-4390/Щ от 21 августа 2024 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Московский областной музыкальный колледж им.С.С.Прокофьева" (ГАПОУ МО "МОМК им. С.С.Прокофьева") (ИНН 5038006402 ОГРН 1025004919532)

2. **Юридический адрес:** 141204, Московская область, г.Пушкино, ул.Писаревская, д.12
Фактический адрес: Московская область, г.Пушкино, ул.Писаревская, д.12

3. **Наименование измерений:** освещенность, коэффициент пульсации

4. **Место проведения измерений:** ГАПОУ МО "МОМК им. С.С.Прокофьева", Московская область, г.Пушкино, ул.Писаревская, д.12

5. **Дата и время измерений:** 15.08.2024 с 11:40 до 13:20

Ф.И.О., должность: Гинатулина Р. Г., эксперт-физик лаборатории по контролю за ионизирующими и неионизирующими источниками излучений Щёлковского филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в Московской области"

6. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Дальномер лазерный Leica DISTO D510	1062214115	53755-13	С-ТТ/05-09-2023/275817169 от 05.09.2023	04.09.2024	±1мм
2	Мультиметр цифровой АМ-1061	Q668796	36481-07	С-ТТ/30-05-2024/343023776 от 30.05.2024	29.05.2025	$\pm(0,01 \times U_{\text{пер}} + 2 \text{ е.м.р.})$ где $U_{\text{пер}}$ – измеренное значение напряжения переменного тока, е.м.р.- номинальная цена единицы младшего разряда мультиметра
3	Радиометр многоканальный Аргус, тип Аргус, модификация Аргус-07	2307009	15560-07	С-А/05-09-2023/276168824 от 05.09.2023	04.09.2024	освещенность ±8% коэффициент пульсации ±10%

7. **Дополнительные сведения:** Сопроводительный документ № 7385.

Цель исследований, основание: Госзадание, Работа № 2, раздел № 1, лицензирование, заявление № 1813/071 от 08.08.2024.

При измерениях присутствовал и.о.директора ГАПОУ МО "МОМК им. С.С.Прокофьева" Полуянова И.О. Измерения освещенности проведены при условии, что фоновая освещенность не превышает 10% от измеренного значения освещенности от источников искусственного освещения.

Лампы - в рабочем состоянии.

Допустимые значения указаны в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

8. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения:

ГОСТ 24940-2016, пп.6,7 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности",

ГОСТ 33393-2015 "Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности"

9. Код измерений: 13.24.П-4390 /1 06, в рабочем журнале № 1530

10. Место осуществления деятельности: 141100, Московская область, г.Щёлково, ул. Советская, д.6, лаборатория по контролю за ионизирующими и неионизирующими источниками излучений

11. Результаты измерений

№№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость	Вид ламп	Освещенность, лк		Коэффициент пульсации, %	
				изме- ренный	допу- стимый	изме- ренный	допу- стимый
4-й этаж							
1	кабинет теоретической дисциплины № 407	Г-на поверхности стола	светодиод- ные	658±60,8	не менее 300	1,6±0,2	не более 10
2	кабинет теоретической дисциплины № 409	Г-на поверхности стола	светодиод- ные	703±64,5	не менее 300	1,4±0,2	не более 10
3	кабинет теоретической дисциплины № 408	Г-на поверхности стола	светодиод- ные	562±51,9	не менее 300	1±0,1	не более 10
3-й этаж							
4	кабинет индивидуальных занятий № 350	Г-0,8	светодиод- ные	633±58,5	не менее 300	менее 1	не более 15
5	кабинет индивидуальных занятий № 344	Г-0,8	светодиод- ные	586±54,1	не менее 300	менее 1	не более 15
6	кабинет индивидуальных занятий № 345	Г-0,8	светодиод- ные	494±45,6	не менее 300	1,4±0,2	не более 15
7	кабинет индивидуальных занятий № 343	Г-0,8	светодиод- ные	606±56,0	не менее 300	менее 1	не более 15
8	кабинет индивидуальных занятий № 348	Г-0,8	светодиод- ные	613±56,6	не менее 300	менее 1	не более 15
1-й этаж							
9	кабинет № 152, хоровой класс	Г-0,8	светодиод- ные	351±32,4	не менее 300	менее 1	не более 15
10	медблок, процедурный кабинет	Г-0,8	светодиод- ные	625±57,7	не менее 500	1,3±0,2	не более 20

Примечание: Указаны средние значения измерений с расширенной неопределенностью измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гинатулина Р. Г., эксперт-физик лаборатории по контролю за ионизирующими и неионизирующими источниками излучений Щёлковского филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в Московской области"

конец протокола